

# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Тетіїв  
(місце складання)№ 5від "7" травня 2026 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків №2291 від 05.12.2023року, працівниками виконавця робіт Тетіївської дільниці Тарашанського УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Слюсар: Ставрішук А.І.

Шеремета М.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку  
№ 18 вул. Злагоди місто/селище м. Тетіїв

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує фарбування
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система спільно-власного газопостачання підлягає проведенню ТО  
готова до повноцінної експлуатації, але потребує фарбування  
всього газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження:

З актом ознайомлений:

А.І. Ставрішук 07.05.26

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(дата)

(за наявності), підпис)

М.І. Шеремета 07.05.26

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(дата)

(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(дата)

(за наявності), підпис замовника)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(дата)

(за наявності), підпис замовника)