

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Комарівка  
(місце складання)

N 35

від "20" 08 2026 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_\_, працівник(ами) виконавця робіт Маскаріва Дмитро Васильович Вашко Юрій Сергій Кітська Тетяна, майстер СТО Марченко О.В. слюсар Сидоренко С.М. (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Молодіжська 2

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Найвищий корозійний пошкодження газопроводу
- 2) Найвищий електричний кабель на газопроводі
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Покрити стіну антикорозійним покриттям методом фарбування  
Зняти електричний кабель з газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Марченко О.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

20.08.2026  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)