

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Мови-Петрівки
(місце складання)

N 229 від "11" 08 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____, працівником(ами) виконавця робіт Вишгородського УЕГТ Київської філії, ТОВ «Газорозподільні мережі України»: стафінний майстер Кармеленко П., сніосар Стехун Н.В., сніосар V/f4-хаджарович сніосар Курбанов Б.К., сніосар Шереметьєв С.С.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Вропейська, 1

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) незадовільний стан фарбового покриття зовнішнього
- 2) газопроводу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

окопцюти нагарафарбове покриття зовнішнього
газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кармеленко П.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

110826р
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)