

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Садове
(місце складання)

№ _____

від «24» 08 2026 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті
<https://kv.gtmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт Питвева

фірма ТОВ "ГРМЧ" м-р Чмиль А.С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18,
вул. Центральна, місто/селище Садове

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Недовлаштовані вентканалы
- 2) Незамікнені шланги до ОК та ПГ-4
- 3) Частково непофарбований газопровід

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: с. Садове
вул. Центральна 18

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Довлаштувати вентканалы належним чином.
Замікнути шланги до ОК та ПГ-4
Пофарбувати газопровід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0457653957

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р Чмиль А.С. 24.08.26
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)