

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.Журавлиха

(місце складання)

№ 12

від «13» серпня 2026 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків від «05» грудня 2023 року № 2291, працівниками виконавця робіт Ставищенської дільниці Таращанського УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»,

слюсар Якимчук В.В., слюсар Січкач С.П.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку :

с.Журавлиха вул. Центральна,21

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пофарбувати газопровід
- 2) позначити кабелі з зовнішнього газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Кабелі з газопроводу розмітовані. За результатами ТО система газопостачання готова до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники,
які виконали обстеження

З актом ознайомлений:

слюсар Січкач С.П.

(ПІБ)

(підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

слюсар Якимчук В.В.

(ПІБ)

(підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
У вигляді пам'ятки отримав:

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)