

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Молодариш
 (місце складання)

№ 33від « 5 » 08 2026 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків №2291 від 05.12.2023 року, працівниками виконавця робіт Володарської дільниці Тарашанського УЕГТ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»

список Вілобродський Г.Г., список Найдор С.М.
список Радка С.Р.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку):

с. Молодариш вул. Козубинського буд. 80,

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Значне пошкодження зовнішнього газопроводу поблизу двору будинку
- 2) Відсутність АББ перевірки величезних навантажень на будинку
- 3) Проведення заміни газопроводів та їх улаштування
- 4) Значне пошкодження кабелів з зовнішнього газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Складено акт на порушення:

8 квартир: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22-25, 28-32, 35, 37-43, 45, 48-59, 60-62, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90

про що складено акт про недопуск (додається).

Квартири які відключені від газопостачання на момент обстеження:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Повільно ВБСГ у багатоквартирному будинку проводиться на межі вартості понад 500 тис. грн, нафінансовано не було при договорному наданні грошей за 5х. Визначено підлягає нормальній експлуатації при умові виконання наведених заходів:
- Пошукувати зовнішній газопровід
 - Вирішити з місцевими органами або підприємством або перевести електроенергію кабелів на будинку
 - Провести заміну газопроводів та їх улаштування
 - Значне пошкодження кабелів з зовнішнього газопроводу.




Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники які виконали
обстеження

З актом ознайомлений представник від КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
«ВОЛОДАРКА»:

		5.08.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(підпис)	(дата)
		5.08.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(підпис)	(дата)
		5.08.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(підпис)	(дата)
		5.08.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(підпис)	(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(підпис)	(дата)
--	----------	--------