Додаток 5 до Положення ТО ВБСГ

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бровари **1194-10 Бр** **від 08.10.2026**
(місце складання)

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року, працівником(ами) виконавця робіт:

Броварське УЕГГ КФ ТОВ ГРМУ слюсар Кононенко В.М., слюсар Хавруй В.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

с. Заворичі, вул. Культури, 6

За результатами обстеження: **не виявлено / виявлено** недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує фарбування

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

НЕ ЗДІЙСНЮВАВСЯ

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

ВЕСЬ БУДИНОК

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

_____

_____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження: З актом ознайомлений:

Хавруй В.О.	**08.10.2026**	ВІДСУТНІЙ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:	**08.10.2026**	ВІДСУТНІЙ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	