Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Біла Церква (місце складання) № 376У від «14» 10 2026 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті https://kv.grmu.com.ua/, працівником(ами) виконавця робіт ТОВ "Газорозподільні мережі України" Білоцерківське УЕГГ м-р сл. ТО Шевченко Т.Д.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №169, вул. Олександрійський, місто/селище Біла Церква

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Запірні пристрої на стояках потребують заміни на сучасні (кулькові)
2) —
3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

—,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

—,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації потребує заміни запірних пристроїв у термін 3 тижні

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 05.11.2026р.

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Шевченко Т.Д.	14.10.2026р.		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)