Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

# АКТ
## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

*с. Пшеничне* (місце складання) № 329 від 22.09.2026 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті https://kv.grmu.com.ua/, працівником(ами) виконавця робіт
*Васильківське УЕГГ КФ ТОВ "Газорозподільні мережі України"*

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:
***с. Пшеничне,вул. Л. Українки, 4***

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

-Лакофарбове покриття газопроводу в незадовільному стані;
-Частково відсутній доступ до вимикаючих пристроїв (в покрівлю прибудови);
-На газопроводі закріплено електричний дріт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
*Несанкціонований доступ не здійснювався*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання:
*газопостачання не припинялось*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
*Внутрішньобудинкова система газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації за умови усунення вищевказаних зауваженнь.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)_____
Контактний робочий телефон представника виконавця _____
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Боровицький М.А (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 22.09.2026 р. (дата)

З актом ознайомлений:

підпис відсутній (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 22.09.26р. (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)