Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Червона Слобода
(місце складання) N 43 від "16" 09 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____
працівником(ами) виконавця робіт Монастирівську дільницю Виноградівське ЛЕВ Київська філія Майстер СТ Марценко В.В. оператор Сидоренко С.М.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Українська 50а

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Наявність корозійного пошкодження газопроводу
2) Наявність електричного кабелю на газопроводі.
3) _____
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Головна стан антикорозійного покриття, необхідно фарбування.
Прибрати електричний кабель з газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Марценко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

16.09.26
(дата)

З актом ознайомлений:
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

_____
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)