Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Київдієво-Тарасове (місце складання) N 31 від "15" 09 2026 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____,
працівником(ами) виконавця робіт майстер СТО Федоров В.Д.
слюсар Костюк К.В., слюсар Шульгач О.В.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 1а,

вул. Коцюбинського, нас.пункт с. Київдієво-Тарасове

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Пошкоджене ЛФП
2) Відсутні акти ДВК
3) Дроти на лабіринту газової труби і запірної арматури
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: несанкціонований доступ не здійснювався,
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Відновити ЛФП
Отримати акти ДВК
Прибрати дроти з газових труб і запірної арматури

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Федоров В.Д. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 15.09.26 (дата)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)