Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Миронівка (місце складання) № 32 від «2» 09 2026 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті https://kv.grmu.com.ua/, працівником(ами) виконавця робіт Миронівська дільниця Богуславське УЕГГ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 140, вул. Соборності, місто/селище Миронівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) —

2) —

3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

—

—

—

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Бобровицька О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 2.09.26 (дата)

З актом ознайомлений:

— (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) — (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

—
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 7
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

АКТ
припинення газопостачання

Миронівка (місце складання) № 32 від «2» 09 2026 року

У зв'язку з проведенням технічного обслуговування

(вказується конкретна причина необхідності припинення подачі газу)

працівниками підприємства

Миронівська дільниця Кагарлицького УЕГГ майстер Бобровіцька О.В.

(найменування підприємства, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), посада працівника)

проведено припинення газопостачання багатоквартирного будинку за адресою: м. Миронівка вул. Соборності 140,

за допомогою запірного пристрою, розташованого на газопроводі-вводі в будинок, з його опломбуванням.

№ пломб (и) R38243093

Замовник попереджений про заборону самовільного відновлення газопостачання.

При припиненні газопостачання без споживання газу залишаються споживачі (користувачі) газифікованих квартир №:

1–18

Акт складено в присутності представників замовника

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Працівник, який зупинив подачу газу:		З актом ознайомлений:	
Бобровіцька О.В.	2.09.26		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

АКТ 32
контрольного опресування газопроводу

Миронівська дільниця Кагарлицького УЕГГ «2» 09 2026 р.
ТОВ Газорозподільні мережі України

Ми, що нижче підписалися :

1. Представники Миронівської дільниці Кагарлицького УЕГГ майстер Бобровіцька О.В.

2. Виконавець робіт Миронівська дільниця

3. Замовник

Склали даний акт про те, що виконане контрольне опресування газопроводу надлишковим тиском 500 мм вод.ст. ***низького*** тиску, за адресою : м. Миронівка вул. Соборності 140

№ п/п	Розташування стояків	Номери квартир, які підключені до кожного стояка	Результати випробування		
			Час випробування хв.	Падіння тиску мм.в.ст.	Висновки
1	на вул	1, 4, 7	5	6р	дов
2	на вул	2, 5, 8	5	8 у.	довг
3	на вулиці	3, 6, 9	5	6р	дов
4	на вулиці	10, 13, 16	5	6р	довг
5	на вулиці	11, 14, 17	5	6 у.	дов
6	на вулиці	12, 15, 18	5	6р	дов

Підписи : Бобровіцька О.В.

Додаток 8
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

АКТ
відновлення газопостачання

Миронівка (місце складання) № 32 від «4» 09 2026 року

За результатами роботи з технічного обслуговування

(назва складової ВБСГ)/завершення робіт з ПВЩ ВБСГ),

мною майстер Бобровицька О.В. Миронівська дільниця
(найменування підприємства, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), посада працівника)

було проведено зняття пломби, встановленої на запірному пристрої, розташованому на газопроводі-вводі в будинок R 8243093
(зазначається в разі опломбування запірного пристрою)

та відновлено газопостачання багатоквартирного будинку, розташованого за адресою:
м. Миронівка вул. Соборності 140

Акт складено в присутності представників замовника

(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Працівник,
який відновив розподіл
природного газу:

Бобровицька О.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 4.09.26 (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Арх.№ 0

ВЕС3

Додаток 1 до Порядку

Інвентаризаційна відомість до Договору ТО

2003

№ п/п	Показник	ГІС	Перевірено
1	Код	0000000000	
2	Об`єкт	0000000000	
3	Адреса об`єкту	м. Миронівка вул. Соборності 140	
4	Район	Обухівський	
5	Вул.(пр., пров., бул.)	Соборності	
6	№буд.	140	
7	№корп.		
8	Кіл-сть поверхів	3	
9	Кіл-сть під`їздів	6	
10	Кіл-сть квартир	18	
11	Кіл-сть стояків	6	
12	Кіл-сть газ.приладів	36	
13	Які газові прилади	ПГ`ОП	

Характеристики системи газопостачання

№ п/п	Призначення	Розташування	Тиск	Ду, мм	L, м	шт	Вимикаючі пристрої				ІФЗ	Футляри	КТ, КП, Дл.тр.	Тип ЕХЗ	ГК/ КШ №	ГРП/Ш ГРП/К БРТ №	ВОГ	Управитель
							Засувка		Кран									
							Ду, мм	Кіл-сть, шт.	Ду, мм	Кіл-сть, шт.	Кіл-сть, шт.	Кіл-сть, шт.	Кіл-сть, шт.				Кіл-сть, шт.	
1	Газопровід ввод	Подземный	Низкое	40	24.0						1							КП "Миронівка-житло"
2	Газопровід ввод	Надземный	Низкое	40	1.0				40	1								КП "Миронівка-житло"

Інвентаризаційна відомість до Договору ТО

№ п/п		ГІС	Перевірено
	Код	0000000000	
	Об`єкт	0000000000	
3	Адреса об`єкту	м. Миронівка вул. Соборності 140	

Мережі загального користування

№ п/п	Призначення	Розташування	Тиск	Ду, мм	L, м	шт	Вимикаючі пристрої				ІФЗ	Футляри	Газові стояки (Гст)			Управитель
							Засувка		Кран							
							Ду, мм	Кіл-сть, шт.	Ду, мм	Кіл-сть, шт.	Кіл-сть, шт	Кіл-сть, шт.	Кіл-сть, шт.	Тип вимикаючого пристрою	Кіл-сть приладів на одному Гст	
1	Газопровід(фасадний) в місцях загального користування будівлі, довжиною до 100 м.п.	Надземний	Низький	32	73											КП "Миронівка-житло"
2	Газопровід(фасадний) в місцях загального користування будівлі, довжиною до 100 м.п.	Надземний	Низький	25	42				25	6		6	6	Крани кульові	6	КП "Миронівка-житло"

Відомість склав майстер АДС Бобровіцька О.В.

Відомість перевірив _____

Дивись схему газопостачання на звороті

Вихідні дані для формування кошторисів