Додаток 5. АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ірпінь (місце складання) № 42-10 УРП від «21» 10 2026 року

Відповідно до договору від « 12 » грудня 2023 року викладеного на сайті htts:/kv.grmu.com.ua/, працівником(ами) виконавця робіт Києво – Святошинського УЕГГ, Ірпінська дільниця Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» , слюсарем служби ТО Пузіковим Р.І., слюсарем служби ТО Прокопович О.Ю., слюсарем служби ТО Мельниченко О.В., слюсарем служби ТО Заміховським Д.В.

(найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8/А вул. Білокур, м. Ірпінь

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) _____
2) _____
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

_____

_____

_____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Пузіков Р.І. _____
Прокопович О.Ю. _____
Мельниченко О.В. _____
Заміховський Д.В. _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

_____ _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано