зДодаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.с. Яготин (місце складання) № 82 від «08» 09 2026 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт ТОВ «Газорозподільні мережі України» слюсарем Ковалем Л.І., слюсарем Гриценю В.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м.с. Яготин, вул. Ларишська, буд. 41

За результатами обстеження: не виявлено/~~виявлено~~ недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) На стояку № 9, кв. 41, 44, 47, 50, 53 виявлено витік газу
2) ~~та~~ усунуто шляхом відключення вводного запірного крантом.
3) — (опломбовано пломбою R 3822210).

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: кв. 41, 44, 47, 50, 53,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: стояк № 9, кв. 41, 44, 47, 50, 53.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
надати доступ до внутрішніх газопроводів в кв. 44.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця +380 (4575) 5 45 71

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Ковалем Л.І. 08.09.2026р
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)