зДодаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.с. Яготин (місце складання) № 110 від «15» 10 2026 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт ТОВ «Газорозподільні мережі України» слюсарем Гиренко В.М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м.с. Яготин, вул. Шевченка, буд 371

За результатами обстеження: не виявлено/~~виявлено недоліки~~ (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено та усунуто 2 витоки газу на муфтовому з'єднанні.
2) —
3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався,

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопровід придатний до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця +380 (4575) 5 45 71

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Гиренко В.М. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 15.10.26р. (дата)

З актом ознайомлений:

Пантелюк Т.П. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 15.10.26р. (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Пантелюк Т.П. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)