Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Бережниця
(місце складання)

№ _____ від «21» 10. 2026 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті https://kv.grmu.com.ua/, працівником(ами) виконавця робіт ТОВ "ГРМУ" м-р Боровик Р.А. Київська область
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 35 вул. Старокиївська, місто/селище Бережниця,

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Не щільний монтаж на ПГ-4 та ОК.
2) Електророзетка на стіні газопроводу.
3) Недостатньо вентилюється кімната.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку),
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: с. Бережниця, вул. Старокиївська б. 35.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Замінити монтаж на ОК та ПГ-4.
Перенести електророзетку від газопроводу.
Доштукатурити вентилюється кімната.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0457653954

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
м-р Боровик Р.А. 21.10.26р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)