Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Садове
(місце складання) № _____ від «10.» 09. 2026 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті https://kv.gmu.com.ua/, працівником(ами) виконавця робіт Київська філія ТОВ "ГРМЧ" м-р Боровик Р.А
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (~~гуртожитку~~), № 30б вул. Центральна, ~~місто~~/селище Садове,

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Недовлаштовані вентпанами.
2) Незамінені шланги до ОК та ПГ-4.
3) Частково захищений газопровід.
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: с. Садове вул. Центральна 30,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Довлаштувати вентпанами належним чином. Замінити шланги до ОК та ПГ-4. Надати вільний доступ до газопроводу.
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) 0457653957.
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження: м-р Боровик Р.А (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 10.09.26р. (дата)

З актом ознайомлений: _____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)