АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Володарка (місце складання) № 34 від «10» 09 2025 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків №2291 від 05.12.2023року, працівниками виконавця робіт Володарської дільниці Таращанського УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»

слюсар Білобровський Г.І., слюсар Кандай С.М., слюсар Лапій С.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку):

с. Володарка вул. Коцюбинського буд. 15

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки *(потрібне підкреслити)*.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки *(у разі виявлення недоліків)*:

1) Зіпсоване покриття газового газопроводу підземного розташування;
2) Відсутній або пошкоджений вентиль на відгалуженні на будинок
3) Зірвані телекомунікаційні кабелі з газового газопроводу
4) Замінити застарілі типи кранів пробкових на нові кулькові.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Складено акт недоступ в квартири: 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,16,18,22,24

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

Квартири які відключені від газопостачання на момент обстеження: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами ТО система спільного внутрішнього газопостачання готова до подальшої експлуатації за умови усунення виявлених недоліків:

1) Провести заміну застарілих типів кранів пробкових на нові кулькові до 30.04.26 р.
2) Відновити зруйнований газопровід
3) Отримати в спеціалізованій організації або підприємстві акт перевірки технічного стану димових каналів на будинок
4) Зняти з газопроводу телекомунікаційні кабелі

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники які виконали обстеження

		11.09.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	*(підпис)*	*(дата)*
		11.09.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	*(підпис)*	*(дата)*
		11.09.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	*(підпис)*	*(дата)*
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	*(підпис)*	*(дата)*

З актом ознайомлений представник від КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ВОЛОДАРКА»:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	*(підпис)*	*(дата)*